

	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8							
Y 8	機 器 表								Y 8						
	記号	機器名称	仕 様	電 気50Hz			台数	設置場所		備 考					
				Φ-V	kW	起動回路									
	E G－1	LPG非常用自家発電機	参考品番：JH-9EG100-A 寸法：2,850×1,000×1950 重量：1,700kg 3相3線式 2極 回転数：3,000rpm 燃料消費量：10.3Nm3/h 相当 ガスエンジン：日産自動車(株)TB45 4,478cc 6気筒、出力81kW 相当 据付場所条件：5～40℃、湿度：80%以下、標高：150m以下、 騒音値：68Db 無負荷運転機外離隔1m値	3Φ200V	68			2		厨房屋上、1F中庭	【参考メーカー】 株式会社 堀田電機製作所 LPG：ネジ接続20A				
	Y 7	NEMY-1	スプリング式防振架台	参考品番：1-ZZX716 寸法：2,600×1,000×245 重量：90kg 防振材：コイルスプリング(9.89kgf/mm)10個 表面処理：溶融亜鉛メッキ 2種HDZ40						1	厨房屋上	【参考メーカー】 ネミー株式会社			
S T	乾式スコット変圧器	参考品番：CCS-100 3相100kVA						1	1F中庭	【参考メーカー】					
		1次電圧：440/220V 、2次電圧 220-110V×2								(株)シンテクノ					
		1次電流：131/262A 、2次電圧 227-227A×2													
Y 6	T S	電源切り替え開閉器	参考品番：SSK-E型 瞬時励磁2式機械保持型 電源切替開閉器							【参考メーカー】					
	T S-1		定格電流：400A 定格電圧：250V					1		共立継器(株)					
	T S-2		定格電流：300A 定格電圧：250V					1							
	T S-3		定格電流：200A 定格電圧：250V					2							
	T S-4		定格電流：100A 定格電圧：250V					2							
Y 5	GB－1	ガスバルク貯槽	参考品番：KT-980T 980kg縦型LPガスバルク貯槽 内容量：2,420リットル 設計耐圧力：1.8MPa 耐圧試験圧力：2.7MPa						1	【参考メーカー】 I・T・O株式会社					
Y 4															
Y 3															
Y 2															
X 1	社会福祉法人千葉県福祉援護会 障害者支援施設「ローゼンヴィラ藤原」		特記事項		計画名称			発注者	検 印	部門長	設 計	作 図	図面番号 EM－02		X 1
			障害者支援施設「ローゼンヴィラ藤原」LPG非常用自家発電機設置工事		図面名称		尺度								
			機器表		1／200										